

KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG

QP-18-07-23-03

Gemäß Fremdüberwachungsvertrag QP-16-12-22 vom 22. Dezember 2016, Auftragsnummer 2117015, gilt diese Bestätigung für die Produkte

MDF, UF/MUF, unbeschichtet

Technische Klasse: EN 622-5, DIBt 100, E1

Nennickenbereich: ≤ 12 mm – 25 mm

Produktname: **Kronogen**

produziert durch den Hersteller

KRONOSPAN GmbH

im Herstellwerk

KRONOSPAN GmbH Werk Sandebeck
Leopolder Str. 195
32839 Sandebeck, Deutschland

Dieses Dokument bescheinigt, dass der Hersteller eine werkseigene Produktionskontrolle durchführt, die durch die Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH)
Zellescher Weg 24
D-01217 Dresden; Deutschland

basierend auf dem Überwachungsvertrag QP-16-12-22 halbjährlich überwacht wird, einschließlich der Prüfung im Werk gezogener Proben im Prüflabor des EPH. Im Ergebnis der am 30. Mai 2018 durchgeführten Überwachung wird hiermit auf Grundlage des Überwachungsberichtes 01-2-2018 vom 23. Juli 2018 bestätigt, dass die oben bezeichneten Produkte die Anforderungen der Formaldehyd Emissionsklasse E1 gemäß DIBt-Richtlinie 100 erfüllen.

Damit sind die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Zertifikates QP-17-01-09-03 für den Überwachungszeitraum von Juli 2018 bis Januar 2019 weiterhin gegeben, solange sich die genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Formaldehydemission nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde durch die Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.

Dresden, 23. Juli 2018

Datum



Dr.-Ing. Rico Emmler
Zertifizierungsstelle